

59.美園コミュニティセンター 消防防災設備保守点検業務

質問 1	<p>点検内容の確認 (1) 消防機器点検 1回/6ヶ月 (2) 消防総合点検 1回/年 (3) 防火設備点検 4回/年 {建築基準法第12条第1項の規程、最新の防火設備定期検査業務基準により実施するものを含む（1回/年）} 上記のみでよろしいか (防火対象物点検、自家発電疑似負荷試験は含まない)</p>
回答 1	上記のみで結構です。なお、防火対象物点検、自家発電疑似負荷試験は含みません。